

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю
683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел.(4152) 46-19-84, факс 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № 33 - Н
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

21 апреля 2023 года

Управление Роспотребнадзора по
Камчатскому краю, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1

Мною, Красильниковой Татьяной Владимировной ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, при проведении плановой выездной проверки в отношении Краевого государственного общеобразовательного автономного учреждения «Центр образования «Эврика» (далее - КГООАУ «Центр образования «Эврика»), ИНН 41011094958, ОГРН 1044100642585, юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Орбитальный проезд, д. 13; фактические адреса: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Орбитальный проезд, д. 13 и ул. Топоркова, д. 6/5, выявлены нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок Выполнения
Камчатский край, г. Петропавловск-камчатский, Орбитальный проезд, д. 13			
1.	Соблюдать гигиенические нормативы площади на 1 ребенка, а именно: в спальной группы «Улыбка» (подготовительная группа); в спальной	п. 172 табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21	11.09.2023

Вм. и 93 от 21.04.2023.

	группы «Солнышко» (средняя группа); в спальной группы «Вишенки» (старшая группа); в 1, 2, 3 и 4 классах.		
2.	Установить перемены для приема пищи в 1, 2, 3 и 4 классах по 20 минут.	табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21	11.09.2023
3.	Отремонтировать полы в помещении кабинета 4 класса и в туалете, на пищеблоке.	п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	11.09.2023
4.	Отремонтировать стены и потолки в зимнем саду, перед входом в группу «Звоночки», в умывальной зоне 3 класса, на центральной лестнице, в туалете 4 класса, в помещениях пищеблока.	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	11.09.2023
5.	Проводить с целью профилактики паразитарных заболеваний лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна (представить протоколы лабораторных исследований).	абз. 16 п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20	11.09.2023
6.	Заменить производственный стол для сырой продукции.	абз. 2, 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	11.09.2023
7.	Проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с установленным порядком и периодичностью (представить протоколы лабораторных исследований).	П. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	11.09.2023
8.	Организовать для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача.	п. 8.2.1	11.09.2023
9.	Соблюдать правила личной гигиены персоналом пищеблока и качественно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (представить протоколы лабораторных испытаний).	п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	11.09.2023
Камчатский край, г. Петропавловск-камчатский, ул. Топоркова, д. 6/5			
10.	Отремонтировать потолок в	п. 2.5.3	11.09.2023

	подготовительной группе «Звездочки».	СП 2.4.3648-20	
11.	Разместить в средней группе «Светлячок» и во 2-ой младшей группе «Лучики» рекомендации по организации здорового питания детей.	абз. 4 п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	11.09.2023

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо КГОАУ «Центр образования «Эврика».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1, тел./факс 46-19-84, 41-20-13, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 11.09.2023** с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)

Красильникова Т.В.
(подпись)

Красильникова Т.В.
(ФИО)

С предписанием ознакомлен(а) «21» 09 2023 г.

Михайлов А.С.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: E-mail: dir_evrika@kamgov.ru

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)